

# 平成 28 年度事務事業評価表(一般用)

①事務事業名		事業コード		900501		取水施設保全事業		担当 部課	部課コード		900500 TEL 2921-1083															
開始年度		平成 5 年度		→		終了年度			年度		グループ		浄水管理室													
事業の種別		<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務		<input type="checkbox"/> 法定受託事務		<input type="checkbox"/> 法定受託+附加			根拠法令		給水管理課		水道法													
分業別計画・指針		所沢市水道事業長期構想		関連・類似事業				総合計画の体系		章 街づくり		節 上水道		基本方針 水資源の確保と有効利用												
事業開始の背景		渇水時や災害時などの水源として活用できるよう、取水井の清掃及び機能診断を行い、地下水の揚水量を確保していくものである。																								
③事業の内容													目的(どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に)													
自己水源である取水井の清掃及び機能診断。													対象(誰を、何を対象としているのか)													
取水井(35か所)													対象数		単位		平成 26 年度		2		か所					
事業の具体的な内容及び実施方法													平成 27 年度		2		か所									
取水井の清掃及び機能診断を毎年2か所実施する。 取水井の機能維持および水質保全のため、揚水量10,000m <sup>3</sup> /日で運用する。																										
④経費													≪会計種別≫		企業会計		平成 26 年度 (千円)		平成 27 年度 (千円)		平成 28 年度 (千円)					
予算現額													7,776		8,457		8,932									
決算(見込み含む)													7,128		6,361											
(非常勤特別職員) (臨時任用職員)													(0.00人)		(0.00人)		(0.00人)		(0.00人)		※「財源内訳」について 平成28年度のみ、当初予算 の内訳となっています。					
正規職員人件費													5.75人		50,146		5.75人		49,795							
事業費合計													57,274		56,156		56,156		0							
財源内訳													一般財源		57,274		56,156		0							
													国・県支出金													
													その他( )													
⑤実績													項目名		項目説明		単位		H 26		H 27		H28見込み		将来目標	
活動実績													揚水量		取水井の年間揚水量		m <sup>3</sup>		2,922,090		3,575,820		3,650,000		3,650,000	
													井戸管内部点検業務		取水井の清掃及び機能診断		か所		2		2		2		2	
⑥成果													項目名		項目説明		単位		H 26		H 27		H28目標値		将来目標	
成果指標													井戸管内部点検業務		(年間点検か所数÷目標年間点検か所数)×100		か所		目標値 2		2		2		2	
													実績		2		2		<input type="checkbox"/> 「実績」拡大図る <input type="checkbox"/> 「実績」縮小図る							
目標達成状況													どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%		達成率		100		100		↑どちらかをチェックしてください			
⑦改善点													(1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください)						(2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析							
													東部浄水場系第8号取水場外1箇所(第一系7号)井戸管内部点検業務委託を実施した。						計画どおり実施されている。 取水井35か所(毎年2か所ずつ点検実施)							
⑧評価													評価		事業実施方法(複数選択可)		理由		毎年2か所ずつ取水井の清掃及び機能診断を行い、取水井を保全する。							
													<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 終了		<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> その他		理由		取水井の清掃及び機能診断には、概ね同額の費用が必要になる。							
評価													(1)平成28年度に取り組んでいる状況						(2)今後の方向性							
													適正揚水(揚水量10,000m <sup>3</sup> /日)により、取水井の保全に努める。						取水井を保全するため、引き続き計画的に事業を推進する。							
評価日													H28.7.22		評価者職氏名		給水管理課長 肥沼 宏至									
⑨環境影響													有益な環境影響		有害な環境影響を及ぼす原因活動		廃棄物の排出		規制を受ける環境法令等		無		緊急事態		無	