令和 6 年度　廃棄物処理施設の維持管理に関する情報について 【西部クリーンセンター A系 焼却炉】 速報値

1．処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	焼却処理量												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ（トン）	538.21	1,694.17	726.3	1,556.36	191.12	1,113.66	1,344.62	682.02	884.78	1,340.29	574.94	879.92	11,526.39

2．燃焼室中の燃焼ガスの温度（連続的に測定し、記録したもの）

測定を行った位置	二次燃焼室												法令の維持管理上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	令和6年4月30日	令和6年5月31日	令和6年6月30日	令和6年7月31日	令和6年8月31日	令和6年9月30日	令和6年10月31日	令和6年11月30日	令和6年12月31日	令和7年1月31日	令和7年2月28日	令和7年3月31日	
測定の結果（℃）【月平均値】	834	838	840	830	840	835	841	841	848	843	849	849	800以上

3．集じん器に流入する燃焼ガスの温度（連続的に測定し、記録したもの）

測定を行った位置	ろ過式集じん装置 入口												法令の維持管理上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	令和6年4月30日	令和6年5月31日	令和6年6月30日	令和6年7月31日	令和6年8月31日	令和6年9月30日	令和6年10月31日	令和6年11月30日	令和6年12月31日	令和7年1月31日	令和7年2月28日	令和7年3月31日	
測定の結果（℃）【月平均値】	188	187	188	187	188	188	188	188	187	188	187	187	おおむね200以下

4．煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（連続的に測定し、記録したもの）

測定を行った位置	触媒脱硝塔 出口												法令の維持管理上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	令和6年4月30日	令和6年5月31日	令和6年6月30日	令和6年7月31日	令和6年8月31日	令和6年9月30日	令和6年10月31日	令和6年11月30日	令和6年12月31日	令和7年1月31日	令和7年2月28日	令和7年3月31日	
測定の結果（ppm）【月平均値】	11	10	10	10	10	10	8	10	8	6	6	6	100以下

5．冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った年月日	常時、機械で除去

6．煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度と飛灰・焼却残渣（不燃、鉄）・炉砂中［A、B系共通］のダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した位置	煙突		法令の規制値
排ガスを採取した年月日	令和6年6月13日	令和6年12月3日	
測定の結果が得られた年月日	令和6年7月26日	令和7年1月14日	
測定の結果（ng-TEQ/m^3N）	0.000041	0	5以下

飛灰を採取した位置	灰貯留設備		法令の規制値
飛灰を採取した年月日	令和6年6月13日	令和6年12月2日	
測定の結果が得られた年月日	令和6年7月26日	令和7年1月14日	
測定の結果（ng-TEQ/g）	0.22	0.26	3以下

焼却残渣（不燃、鉄）を採取した位置	不燃物（不燃）貯留設備	磁選物（鉄）貯留設備	法令の規制値
焼却残渣（不燃、鉄）を採取した年月日	令和6年7月2日	令和6年7月2日	
測定の結果が得られた年月日	令和6年8月2日	令和6年8月2日	
測定の結果（ng-TEQ/g）	0.0020	0.00011	3以下

炉砂を採取した位置	砂貯留槽	法令の規制値
炉砂を採取した年月日	令和6年7月2日	
測定の結果が得られた年月日	令和6年8月2日	
測定の結果（ng-TEQ/g）	0	3以下

7．煙突から排出される排ガス中のばい煙量、ばい煙濃度

排ガスを採取した位置		煙突						法令の規制値
排ガスを採取した年月日		令和6年4月26日	令和6年6月13日	令和6年8月2日	令和6年10月11日	令和6年12月3日	令和7年2月28日	
測定の結果が得られた年月日		令和6年5月10日	令和6年7月1日	令和6年8月19日	令和6年10月24日	令和6年12月16日	令和7年3月10日	
測定の結果	ばいじん濃度（g/m^3N）	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.15以下
	硫黄酸化物量（m^3N/h）	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	54.1以下※
	塩化水素濃度（mg/m^3N）	1.6	2.2	1.3未満	2.3	1.6未満	1.5	200以下
	窒素酸化物濃度（ppm）	7未満	30	7未満	7未満	10	17	250以下

※硫黄酸化物量の規制値は、廃棄物処理施設の計画値から算出した値となります。