

令和元年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報について【東部クリーンセンター 2号焼却炉】速報値

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	焼却処理量												合計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
可燃ごみ(トン)	3,396.20	3,509.78												6,905.98

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)

測定を行った位置	燃焼室出口												技術上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	平成31年 4月30日	令和元年 5月31日	令和元年 6月 日	令和元年 7月 日	令和元年 8月 日	令和元年 9月 日	令和元年 10月 日	令和元年 11月 日	令和元年 12月 日	令和2年 1月 日	令和2年 2月 日	令和2年 3月 日	
測定の結果(°C) 【月平均値】	948	942											800以上

3. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)

測定を行った位置	ろ過集じん器入口												技術上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	平成31年 4月30日	令和元年 5月31日	令和元年 6月 日	令和元年 7月 日	令和元年 8月 日	令和元年 9月 日	令和元年 10月 日	令和元年 11月 日	令和元年 12月 日	令和2年 1月 日	令和2年 2月 日	令和2年 3月 日	
測定の結果(°C) 【月平均値】	187	187											概ね 200以下

4. 焼却施設から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し、記録したもの)

測定を行った位置	脱硝反応塔出口												技術上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	平成31年 4月30日	令和元年 5月31日	令和元年 6月 日	令和元年 7月 日	令和元年 8月 日	令和元年 9月 日	令和元年 10月 日	令和元年 11月 日	令和元年 12月 日	令和2年 1月 日	令和2年 2月 日	令和2年 3月 日	
測定の結果(ppm) 【月平均値】	0	0											100以下

5. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った年月日	常時機械除去
----------------	--------

6. 焼却施設から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した位置	脱硝反応塔出口		規制値
排ガスを採取した年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
測定の結果が得られた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
測定の結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			

7. ばい煙量又はばい煙濃度

排ガスを採取した位置	脱硝反応塔出口						規制値
排ガスを採取した年月日	平成31年 4月15日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
測定の結果が得られた年月日	平成31年 4月26日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
測定の結果	ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)	0.001未満					0.04以下
	硫酸化物量 (m <sup>3</sup> N/h)	0.03未満					92以下※
	塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N)	1未満					200以下
	窒素酸化物濃度 (ppm)	25					250以下

※硫酸化物量の規制値は、廃棄物処理施設の計画値から算出した値となります。

〒359-0015  
埼玉県所沢市大字日比田895番地の1  
TEL:04-2998-5300  
FAX:04-2994-9394  
所沢市役所 環境クリーン部 東部クリーンセンター