

令和5年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報について【東部クリーンセンター 1号焼却炉】速報値

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	焼却処理量												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
可燃ごみ(トン)	3,193.10	3,312.42	46.08	377.54	3,345.73	3,296.72	915.40	2,853.19	1,524.62	停止中	283.55	3,220.83	22,369.18

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)

測定を行った位置	燃焼室出口												技術上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	令和5年4月30日	令和5年5月31日	令和5年6月30日	令和5年7月31日	令和5年8月31日	令和5年9月30日	令和5年10月31日	令和5年11月30日	令和5年12月31日	令和6年1月31日	令和6年2月29日	令和6年3月31日	
測定の結果(°C)【月平均値】	904	904	902	899	895	898	900	912	907	停止中	894	903	800以上

3. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)

測定を行った位置	ろ過集じん器入口												技術上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	令和5年4月30日	令和5年5月31日	令和5年6月30日	令和5年7月31日	令和5年8月31日	令和5年9月30日	令和5年10月31日	令和5年11月30日	令和5年12月31日	令和6年1月31日	令和6年2月29日	令和6年3月31日	
測定の結果(°C)【月平均値】	181	180	179	180	181	183	183	180	180	停止中	177	179	概ね200以下

4. 焼却施設から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し、記録したもの)

測定を行った位置	煙突入口												技術上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	令和5年4月30日	令和5年5月31日	令和5年6月30日	令和5年7月31日	令和5年8月31日	令和5年9月30日	令和5年10月31日	令和5年11月30日	令和5年12月31日	令和6年1月31日	令和6年2月29日	令和6年3月31日	
測定の結果(ppm)【月平均値】	2.2	2.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.3	1.4	停止中	1.9	1.0	100以下

5. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った年月日	常時機械除去
----------------	--------

6. 焼却施設から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度並びに焼却灰・飛灰中のダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した位置	煙 突		規制値
排ガスを採取した年月日	令和5年5月16日	令和5年11月22日	
測定の結果が得られた年月日	令和5年6月7日	令和5年12月15日	
測定の結果(ng-TEQ/g)	0.00062	0.0017	

焼却灰を採取した位置	焼却灰ピット		規制値
焼却灰を採取した年月日	令和5年8月15日	令和5年12月12日	
測定の結果が得られた年月日	令和5年9月11日	令和6年1月17日	
測定の結果(ng-TEQ/g)	0.00017	0	

飛灰を採取した位置	飛灰搬出設備		規制値
飛灰を採取した年月日	令和5年8月15日	令和5年12月12日	
測定の結果が得られた年月日	令和5年9月11日	令和6年1月17日	
測定の結果(ng-TEQ/g)	0.20	0.15	

7. ばい煙量又はばい煙濃度

排ガスを採取した位置		脱硝反応塔出口				規制値
排ガスを採取した年月日		令和5年4月17日	令和5年8月9日	令和5年9月12日	令和6年3月4日	
測定の結果が得られた年月日		令和5年5月1日	令和5年8月24日	令和5年9月26日	令和6年3月18日	
測定の結果	ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下
	硫黄酸化物量 ($\text{m}^3_{\text{N}}/\text{h}$)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	92以下※
	塩化水素濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	1未満	1未満	1未満	1未満	200以下
	窒素酸化物濃度 (ppm)	8	6	9	8	250以下

排ガスを採取した位置		煙突入口		規制値
排ガスを採取した年月日		令和5年5月16日	令和5年11月22日	
測定の結果が得られた年月日		令和5年5月29日	令和5年12月7日	
測定の結果	ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	0.001未満	0.001未満	0.04以下
	硫黄酸化物量 ($\text{m}^3_{\text{N}}/\text{h}$)	0.03未満	0.03未満	92以下※
	塩化水素濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	1未満	1未満	200以下
	窒素酸化物濃度 (ppm)	8	11	250以下

※硫黄酸化物量の規制値は、廃棄物処理施設の計画値から算出した値となります。

〒359-0015
 埼玉県所沢市大字日比田895番地の1
 TEL: 04-2998-5300
 FAX: 04-2994-9394
 所沢市役所 環境クリーン部 東部クリーンセンター