

No	資料名等	項目	該当箇所								質問・意見	回答
			頁	I	1	(1)	①	ア				
10	要求水準書(案) 添付資料9	事前調査業務 アスベスト調査報告書									ガラス廻りのシーリング及び照明器具にPCBは含まれていないとの理解で宜しいでしょうか。含まれる可能性がある機器がある場合は御指示下さい。	照明器具のPCBについては調査し廃棄済です。シーリングについては未調査のため、市において早急に調査します。 →シーリング材について調査した結果、PCB含有シーリング材ではありません。
11	要求水準書(案) 添付資料9	解体工事対象施設 竣工図									既存図が昭和45年の設計図のようですが、既存建物にはPCB含有の照明器具の安定器やシーリングが使用されていないということよろしいでしょうか。	No.10の回答をご確認ください。