

所沢市観光案内板作成設置業務委託への質問、回答

NO.	該当項目	質問内容	回答
1	所沢市観光案内板作成設置委託業務仕様書 (所沢エリア)7. 規格寸法 インフォメーション	イベント情報の掲示スペースは、必須でしょうか。必須の場合、イベント情報等の掲示は、ポスター貼り替えなど、定期的な情報変更ができるスペースのイメージでしょうか。	所沢駅エリアの観光案内板については、イベント情報は不要です。
2	観光案内板寸法イメージ(東所沢) 別紙設置場所(東所沢)観光案内板	希望寸法W2000×D250×H2100の観光案内板を予定場所(東所沢駅改札前歩道)に設置するにあたり、看板の埋め込みが30cm以上必要と判断した場合、設置予定場所または寸法の変更は、可能でしょうか。	寸法の変更は可能ですが、地図とインフォメーションの掲示は必須となります。設置場所については、現段階では変更は検討しません。 堀削深度は、原則として30cmまでとして、設計してください。GL上部に10cm程度基礎を設置(露出)しても構いません。