

令和8年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報について【東部クリーンセンター 2号焼却炉】

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	焼却処理量												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
可燃ごみ(トン)	停止中												0.00

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)

測定を行った位置	燃焼室出口												技術上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	令和8年4月30日	令和8年5月31日	令和8年6月30日	令和8年7月31日	令和8年8月31日	令和8年9月30日	令和8年10月31日	令和8年11月30日	令和8年12月31日	令和9年1月31日	令和9年2月28日	令和9年3月31日	
測定の結果(°C)【月平均値】	停止中												800以上

3. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)

測定を行った位置	ろ過集じん器入口												技術上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	令和8年4月30日	令和8年5月31日	令和8年6月30日	令和8年7月31日	令和8年8月31日	令和8年9月30日	令和8年10月31日	令和8年11月30日	令和8年12月31日	令和9年1月31日	令和9年2月28日	令和9年3月31日	
測定の結果(°C)【月平均値】	停止中												概ね200以下

4. 焼却施設から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し、記録したもの)

測定を行った位置	煙突入口												技術上の基準
測定の結果の得られた年月日【稼働時は常時測定】	令和8年4月30日	令和8年5月31日	令和8年6月30日	令和8年7月31日	令和8年8月31日	令和8年9月30日	令和8年10月31日	令和8年11月30日	令和8年12月31日	令和9年1月31日	令和9年2月28日	令和9年3月31日	
測定の結果(ppm)【月平均値】	停止中												100以下

5. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った年月日	常時機械除去
----------------	--------

6. 焼却施設から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度並びに焼却灰・飛灰中のダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した位置	煙 突		規制値
排ガスを採取した年月日			
測定の結果が得られた年月日			
測定の結果(ng-TEQ/g)			0.1以下

焼却灰を採取した位置	焼却灰ピット		規制値
焼却灰を採取した年月日			
測定の結果が得られた年月日			
測定の結果(ng-TEQ/g)			3以下

飛灰を採取した位置	飛灰搬出設備		規制値
飛灰を採取した年月日			
測定の結果が得られた年月日			
測定の結果(ng-TEQ/g)			3以下

7. ばい煙量又はばい煙濃度

排ガスを採取した位置		脱硝反応塔出口				規制値
排ガスを採取した年月日						
測定の結果が得られた年月日						
測定の結果	ばいじん濃度 ( $\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$ )					0.04以下
	硫黄酸化物量 ( $\text{m}^3_{\text{N}}/\text{h}$ )					92以下※
	塩化水素濃度 ( $\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$ )					200以下
	窒素酸化物濃度 (ppm)					250以下

排ガスを採取した位置		煙突入口		規制値
排ガスを採取した年月日				
測定の結果が得られた年月日				
測定の結果	ばいじん濃度 ( $\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$ )			0.04以下
	硫黄酸化物量 ( $\text{m}^3_{\text{N}}/\text{h}$ )			92以下※
	塩化水素濃度 ( $\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$ )			200以下
	窒素酸化物濃度 (ppm)			250以下

※硫黄酸化物量の規制値は、廃棄物処理施設の計画値から算出した値となります。

〒359-0015  
 埼玉県所沢市大字日比田895番地の1  
 TEL: 04-2998-5300  
 FAX: 04-2994-9394  
 所沢市役所 環境クリーン部 東部クリーンセンター