

所沢市公共施設LED一括導入業務委託プロポーザル資料に関する質問と回答

| 連番 | 対象資料 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | 回答日 |
|----|-------------|--|---|--|---------|
| 1 | 実施要領 | 9手続き等 (4)参加申込書及び資格確認書類の提出 イ提出書類 ③照明LED化事業実績一覧表(様式第3号) | 様式第3号は代表事業者が携わった照明LED事業の実績を記載すると書かれていますが、グループ全体の実績を示した方が公共施設照明LED化にどの程度携わっているかが確認できるかと思います。 構成員の実績記載もお認めいただけますでしょうか。 | 様式第3号には代表事業者の実績のみご記載ください。 構成員(施工役割・設計役割・維持管理役割・その他の役割)の実績記載により事業遂行能力の裏付けとする場合は、様式第9号及び添付書類(様式は任意)に記載してください。 | R8.1.16 |
| 2 | 実施要領 | 10 審査及び審査結果の通知 (3)提案プレゼンテーションの実施 イ提案者側の出席人数 | 提案者側の出席人数は5名までとするとなっていますが、昨今の照明器具需給ひっ迫において、照明器具メーカーから提案時に説明することも重要なと思いますが、グループ構成員以外の参加もお認めいただけますでしょうか。 | プレゼンテーションへの参加者は構成員のみとしてください。 なお、照明器具メーカーが「その他の役割」の構成員として本事業に参加することは可能です。 | R8.1.16 |
| 3 | 照明設備に係る特記事項 | 4.機器仕様 (2)個別製品仕様：一般照明器具 | 電源部を、本体側に内蔵する仕様でも宜しいでしょうか。 | 一般照明器具は再更新を想定し、原則として電源内蔵型LEDベースライト(光源部にて交換可能なもの)としてください。ここでいう原則とは、主に施工に適した電源内蔵型LEDベースライトがいずれのメーカーにも存在しない場合を指します。 | R8.1.16 |

所沢市公共施設LED一括導入業務委託プロポーザル資料に関する質問と回答

| 連番 | 対象資料 | 記載箇所 | 質問 | 回答 | 回答日 |
|----|-----------------|------------------------------------|---|--|---------|
| 4 | 照明設備に係る 特記事項 | 4. 機器仕様 (3) 個別製品仕様：高天井照明器具 キ | 体育館での床面平均照度はJISZ9110:2024によるものとし、300lx以上確保することと書かれていますが、計算対象となる施設名、部屋名をお示しください。 また計算においては部屋内の縦、横、高さが必要となりますので併せてお示しください。 | 対象施設名・部屋名は以下を想定施設及び部屋とし、協議により決定するものとします。 計算において必要となる部屋の寸法等は、参加資格確認後にお渡しする図面の平面図及び立面図(矩計図)によりご確認ください。 20 山口まちづくりセンター：体育館 49 所沢サン・アビリティーズ：アリーナ 167 市民武道館：柔道場・剣道場 168 所沢市三ヶ島地区体育館：アリーナ 169 所沢市新所沢蓄体育館：アリーナ 170 所沢市富岡地区体育館：体育館 172 所沢市柳瀬地区体育館：アリーナ(吹抜) 181 吾妻まちづくりセンター及び所沢図書館吾妻分館：体育室 | R8.1.16 |