

令和2年度 河川水測定結果

■健康項目等

①高橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日	－	R2.5.7	－	R2.7.1	－	R2.9.9	－	R2.11.4	－	R3.1.6	－	R3.3.3
採水時刻	－	9:40	－	9:35	－	9:45	－	9:50	－	10:00	－	9:40
健康項目 1) 硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	1.0	－	1.0	－	1.3	－	0.97	－	0.83	－	0.99
亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	0.056	－	0.032	－	0.040	－	0.027	－	0.027	－	0.035
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	1.1	－	1.0	－	1.3	－	1.0	－	0.80	－	1.0
備 考												

②西ヶ谷戸橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日	－	R2.5.7	－	7月1日	－	R2.9.9	－	R2.11.4	－	R3.1.6	－	R3.3.3
採水時刻	－	10:05	－	10:05	－	10:10	－	10:15	－	10:20	－	10:05
健康項目 1) 硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	1.5	－	1.7	－	2.7	－	4.1	－	4.7	－	5.2
亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	0.015	－	0.020	－	0.030	－	0.13	－	0.12	－	0.093
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	1.5	－	1.7	－	2.7	－	4.2	－	4.8	－	5.3
備 考												

③樋の坪橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日	－	R2.5.7	－	R2.7.1	－	R2.9.9	－	R2.11.4	－	R3.1.6	－	R3.3.3
採水時刻	－	10:30	－	10:30	－	10:35	－	10:45	－	10:50	－	10:30
健康項目 1) 硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	2.4	－	2.2	－	3.0	－	3.7	－	3.8	－	2.6
亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	0.026	－	0.018	－	0.016	－	0.037	－	0.063	－	0.042
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	2.4	－	2.2	－	3.1	－	3.7	－	3.9	－	2.7
備 考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

採水年月日		R2.4.8	R2.5.7	R2.6.3	R2.7.1	R2.8.5	R2.9.9	R2.10.7	R2.11.4	R2.12.2	R3.1.6	R3.2.3	R3.3.3
採水時刻		11:15	11:00	11:30	10:45	11:45	11:15	11:30	11:15	11:30	11:00	11:30	11:10
健康項目	ガドミウム (mg/ℓ)	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—
	全シアン (mg/ℓ)	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	鉛 (mg/ℓ)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
	六価クロム (mg/ℓ)	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—
	砒素 (mg/ℓ)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	PCB (mg/ℓ)	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	セレン (mg/ℓ)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	ふっ素 (mg/ℓ)	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
	ほう素 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	2.4	2.2	2.4	2.0	2.3	2.6	2.3	2.7	2.9	2.0	2.6	1.7
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.030	0.019	0.017	0.016	0.005	0.010	0.008	0.013	0.010	0.020	0.040	0.034
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	2.4	2.2	2.4	2.0	2.3	2.6	2.3	2.7	3.0	2.0	2.6	1.7
	1,4-ジオキサン (mg/ℓ)	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—
要監視項目	クロロホルム (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロプロパン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	p-ジクロロベンゼン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
	イソキサチオン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	ダイアジノン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
	フェニトロチオン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
	イソプロチオラン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	オキシ銅 (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	クロロタロニル (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
	プロピザミド (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	EPN (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロルボス (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	フェノバルブ (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—
	イプロベンホス (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	クロルニトロフェン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—
	トルエン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.06	—	—	—	—	—	—	—
	キシレン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	ニッケル (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	モリブデン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.007	—	—	—	—	—	—	—
	アンチモン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	塩化ビニルモノマー (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	エピクロロヒドリン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.00004	—	—	—	—	—	—	—
	全マンガン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
	ウラン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	フェノール (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	ホルムアルデヒド (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	4-tert-オクチルフェノール (μg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—
	アニリン (μg/ℓ)	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	2,4-ジクロロフェノール (μg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
備考													

⑤松戸橋(水域名:柳瀬川)

健康項目 1)	採水年月日	—	R2.5.7	—	R2.7.1	—	R2.9.9	—	R2.11.4	—	R3.1.6	—	R3.3.3
	採水時刻	—	10:15	—	10:20	—	10:40	—	10:45	—	10:40	—	10:40
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	—	2.5	—	1.9	—	3.2	—	3.2	—	2.6	—	1.8
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	—	0.016	—	0.010	—	0.005	—	<0.005	—	0.017	—	0.030
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	—	2.5	—	2.0	—	3.2	—	3.2	—	2.6	—	1.8
備考													

⑥清瀬橋下流(水域名:柳瀬川)

健康項目 1)	採水年月日	—	R2.5.7	—	R2.7.1	—	R2.9.9	—	R2.11.4	—	R3.1.6	—	R3.3.3
	採水時刻	—	9:15	—	10:00	—	10:10	—	10:15	—	10:15	—	10:15
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	—	3.2	—	2.2	—	3.9	—	4.2	—	4.3	—	3.1
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	—	0.013	—	0.011	—	<0.005	—	<0.005	—	0.011	—	0.017
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	—	3.2	—	2.2	—	3.9	—	4.2	—	4.3	—	3.1
	備考												

⑦清柳橋(水域名:柳瀬川)

健康項目 1)	採水年月日	—	R2.5.7	—	R2.7.1	—	R2.9.9	—	R2.11.4	—	R3.1.6	—	R3.3.3
	採水時刻	—	8:30	—	9:10	—	9:30	—	9:30	—	9:30	—	9:30
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	—	4.1	—	2.7	—	5.1	—	5.6	—	6.3	—	5.0
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	—	0.021	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	0.010	—	0.020
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	—	4.1	—	2.7	—	5.1	—	5.6	—	6.3	—	5.1
備 考													

⑧狭山湖橋(水域名:東川)

	採水年月日	R2.4.8	R2.5.7	R2.6.3	R2.7.1	R2.8.5	R2.9.9	R2.10.7	R2.11.4	R2.12.2	R3.1.6	R3.2.3	R3.3.3
	採水時刻	9:00	8:55	9:10	8:55	9:15	9:00	9:20	9:10	9:20	9:00	9:15	9:00
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	3.6	4.0	4.5	3.5	5.0	4.1	5.6	5.9	5.6	4.0	3.1	3.8
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.34	0.16	0.56	0.13	0.29	0.44	0.64	0.32	0.18	0.12	0.17	0.27
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	4.0	4.2	5.1	3.7	5.3	4.5	6.2	6.2	5.7	4.1	3.3	4.0
	備 考												

⑨弘法橋(水域名:東川)

健康項目 1)	採水年月日	－	R2.5.7	－	R2.7.1	－	R2.9.9	－	R2.11.4	－	R3.1.6	－	R3.3.3
	採水時刻	－	11:00	－	10:55	－	11:00	－	11:10	－	11:20	－	11:10
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	5.1	－	3.8	－	5.0	－	6.2	－	6.2	－	3.4
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	0.037	－	0.019	－	0.017	－	<0.005	－	0.23	－	0.065
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	－	5.2	－	3.9	－	5.0	－	6.2	－	6.4	－	3.4
備 考													

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

⑩中橋(水域名:東川)

採水年月日		R2.4.8	R2.5.7	R2.6.3	R2.7.1	R2.8.5	R2.9.9	R2.10.7	R2.11.4	R2.12.2	R3.1.6	R3.2.3	R3.3.3
採水時刻		8:30	9:50	8:30	8:30	9:00	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—
	全シアン (mg/ℓ)	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
	鉛 (mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム (mg/ℓ)	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—
	砒素 (mg/ℓ)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	PCB (mg/ℓ)	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	—
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—	<0.004	—
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—
	チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—
	シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—
	チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
	ベンゼン (mg/ℓ)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	セレン (mg/ℓ)	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—
	ふっ素 (mg/ℓ)	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05
	ほう素 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.02
	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	4.2	3.9	1.1	1.4	5.3	4.2	3.5	5.4	5.6	5.6	5.7	2.6
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.027	0.047	0.040	0.034	0.023	0.034	0.021	0.010	<0.005	0.023	1.1	0.087
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	4.2	3.9	1.1	1.4	5.4	4.2	3.5	5.4	5.6	5.6	6.8	2.7
	1,4-ジオキサン (mg/ℓ)	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—
要監視項目	クロロホルム (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロプロパン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	p-ジクロロベンゼン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
	イソキサチオン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	ダイアジノン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
	フェニトロチオン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
	イソプロチオラン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	オキシ銅 (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	クロロタロニル (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—
	プロピザミド (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	EPN (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロルボス (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	フェノバルブ (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—
	イプロベンホス (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0008	—	—	—	—	—	—	—
	クロルニトロフェン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—
	トルエン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.06	—	—	—	—	—	—	—
	キシレン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	ニッケル (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	モリブデン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.007	—	—	—	—	—	—	—
	アンチモン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	塩化ビニルモノマー (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	エピクロロヒドリン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.00004	—	—	—	—	—	—	—
	全マンガン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—
	ウラン (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	フェノール (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	ホルムアルデヒド (mg/ℓ)	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	4-tert-オクチルフェノール (μg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—
	アニリン (μg/ℓ)	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	2,4-ジクロロフェノール (μg/ℓ)	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—
備考													

⑪城下橋(水域名:東川)

	採水年月日	-	R2.5.7	-	R2.7.1	-	R2.9.9	-	R2.11.4	-	R3.1.6	-	R3.3.3
	採水時刻	-	8:45	-	9:30	-	9:50	-	9:45	-	9:50	-	9:45
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	-	4.5	-	2.7	-	6.3	-	7.8	-	8.7	-	4.7
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	-	0.055	-	0.061	-	0.017	-	<0.005	-	0.015	-	0.054
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	-	4.5	-	2.7	-	6.3	-	7.8	-	8.7	-	4.7
	備 考												

⑫金井沢橋(水域名:不老川)

	採水年月日	R2.4.8	R2.5.7	R2.6.3	R2.7.1	R2.8.5	R2.9.9	R2.10.7	R2.11.4	R2.12.2	R3.1.6	R3.2.3	R3.3.3
	採水時刻	8:40	8:30	8:35	8:30	8:30	8:30	8:30	8:35	8:45	8:35	8:35	8:30
健康項目 1)	硝酸性窒素 (mg/ℓ)	8.4	6.4	7.6	5.3	7.0	7.8	7.4	7.0	7.6	4.5	5.7	4.8
	亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.072	0.040	0.026	0.042	0.021	0.040	0.039	0.041	0.072	0.11	0.051	0.11
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	8.4	6.5	7.7	5.4	7.0	7.9	7.5	7.0	7.7	4.6	5.7	4.9
	備 考												

1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素のみ測定しています。

■底質

④二柳橋(水域名:柳瀬川)

	採泥年月日	-	-	-	-	-	-	R2.10.7	-	-	-	-	-
	採泥時刻	-	-	-	-	-	-	11:30	-	-	-	-	-
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	9.9	-	-	-	-	-
	クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
	六価クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
	砒素 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-
	総水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	PCB (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	強熱減量 (%)	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-
	水分(乾燥減量) (%)	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	備 考												

⑩中橋(水域名:東川)

	採泥年月日	-	-	-	-	-	-	R2.10.7	-	-	-	-	-
	採泥時刻	-	-	-	-	-	-	8:30	-	-	-	-	-
底 質	カドミウム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-
	クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
	六価クロム (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
	砒素 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-
	総水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	PCB (mg/kg乾泥)	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	強熱減量 (%)	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-
	水分(乾燥減量) (%)	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
	備 考												