

(参考資料)

所沢市上下水道局
平成 30 年度水道水質検査(試験)結果

1. 法令に基づく水質検査

配水区域ごとに設けた浄水場から遠い4地点の蛇口で検査を行った、水質基準項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	水質基準値
*	水温	℃	27.4	8.7	18.4	48	-
1	一般細菌	個/mL			0	48	100 個/mL 以下
2	大腸菌				不検出	48	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003	16	0.003 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005	16	0.0005 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001	16	0.01 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001	16	0.01 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001	16	0.01 mg/L 以下
8	六価クロム及びその化合物	mg/L			<0.005	16	0.05 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004	48	0.04 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001	16	0.01 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.23	1.10	1.64	48	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.07	0.10	48	0.8 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1	16	1.0 mg/L 以下
14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002	48	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005	48	0.05 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001	48	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001	48	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001	48	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001	48	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	mg/L			<0.001	48	0.01 mg/L 以下
21	塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	<0.06	48	0.6 mg/L 以下
22	クロ酢酸	mg/L			<0.002	16	0.02 mg/L 以下
23	クロホルム	mg/L	0.022	0.006	0.013	48	0.06 mg/L 以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.004	0.006	16	0.03 mg/L 以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.007	0.002	0.004	48	0.1 mg/L 以下
26	臭素酸	mg/L			<0.001	16	0.01 mg/L 以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.040	0.014	0.026	48	0.1 mg/L 以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.011	0.004	0.007	16	0.03 mg/L 以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.013	0.005	0.009	48	0.03 mg/L 以下
30	ブromホルム	mg/L			<0.001	48	0.09 mg/L 以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008	16	0.08 mg/L 以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.010	<0.005	<0.005	16	1.0 mg/L 以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02	16	0.2 mg/L 以下
34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03	16	0.3 mg/L 以下
35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01	16	1.0 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	18.6	7.5	13.1	48	200 mg/L 以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005	16	0.05 mg/L 以下
38	塩化物イオン	mg/L	31.6	9.6	20.3	48	200 mg/L 以下
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	91	63	75	48	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	mg/L	180	119	148	48	500 mg/L 以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02	16	0.2 mg/L 以下
42	ジオキシン ⁽¹⁾	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	32	0.00001 mg/L 以下
43	2-メチルイソボルネオール ⁽²⁾	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	32	0.00001 mg/L 以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005	16	0.02 mg/L 以下
45	フェノール類	mg/L			<0.0005	16	0.005 mg/L 以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	0.5	0.8	48	3 mg/L 以下
47	pH値		7.5	7.1	7.3	48	5.8以上 8.6以下
48	味				異常なし	48	異常のないこと
49	臭気				異常なし	48	異常のないこと
50	色度	度			<0.5	48	5 度以下
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	48	2 度以下
*	遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.5	48	0.1 mg/L 以上
法令に基づき1日1回行う検査							
1	色				異常1回	常時	異常のないこと
2	濁り				異常1回	常時	異常のないこと
3	消毒の残留効果(遊離残留塩素)	mg/L	0.78	0.26	0.50	常時	0.1 mg/L 以上

(評価) 定期水質検査の結果は全て水質基準に適合していましたが、常時監視では色と濁りに1回の異常がありました。これは、配水管布設替え工事で発生したもので、濁りが収束するまで排水を行いました。

2. 独自に行う水質検査(試験)

(1) 4ヶ所の浄水場出口 4 地点で検査を行った、水質基準項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	水質基準値
*	水温	℃	28.3	6.7	17.4	48	-
1	一般細菌	個/mL			0	48	100 個/mL 以下
2	大腸菌				不検出	48	検出されないこと
9	亜硝酸態窒素				<0.004	48	0.04 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.28	1.07	1.69	48	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.07	0.10	48	0.8 mg/L 以下
14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002	48	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005	48	0.05 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001	48	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001	48	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001	48	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001	48	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	mg/L			<0.001	48	0.01 mg/L 以下
21	塩素酸	mg/L	0.10	<0.06	<0.06	48	0.6 mg/L 以下
23	クロロホルム	mg/L	0.020	0.005	0.012	48	0.06 mg/L 以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.007	0.002	0.004	48	0.1 mg/L 以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.038	0.015	0.025	48	0.1 mg/L 以下
29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.013	0.005	0.008	48	0.03 mg/L 以下
30	プロモホルム	mg/L			<0.001	48	0.09 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	18.9	7.5	13.5	48	200 mg/L 以下
38	塩化物イオン	mg/L	31.8	10.0	20.8	48	200 mg/L 以下
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	90	62	75	48	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	mg/L	183	115	153	48	500 mg/L 以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	0.5	0.8	48	3 mg/L 以下
47	pH値		7.4	7.0	7.2	48	5.8 以上 8.6 以下
48	味				異常なし	48	異常のないこと
49	臭気				異常なし	48	異常のないこと
50	色度	度	0.7	<0.5	<0.5	48	5 度以下
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	48	2 度以下
*	遊離残留塩素	mg/L	0.7	0.3	0.6	48	0.1 mg/L 以上

(評価) 上記水質検査の結果は、全ての項目において水質基準に適合していました。

(2) 配水区域の中間地点に設けた任意の 3 地点の蛇口で検査を行った、水質基準項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	水質基準値
*	水温	℃	28.5	7.5	18.6	36	-
1	一般細菌	個/mL			0	36	100 個/mL 以下
2	大腸菌				不検出	36	検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004		0.04 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.27	1.10	1.71	36	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.08	0.10	36	0.8 mg/L 以下
14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002	36	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005	36	0.05 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001	36	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001	36	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001	36	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001	36	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	mg/L			<0.001	36	0.01 mg/L 以下
21	塩素酸	mg/L			<0.06	36	0.6 mg/L 以下
23	クロロホルム	mg/L	0.022	0.007	0.013	36	0.06 mg/L 以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.007	0.003	0.005	36	0.1 mg/L 以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.041	0.016	0.028	36	0.1 mg/L 以下
29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.014	0.005	0.009	36	0.03 mg/L 以下
30	プロモホルム	mg/L			<0.001	36	0.09 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	18.6	7.9	13.5	36	200 mg/L 以下
38	塩化物イオン	mg/L	31.4	12.3	21.2	36	200 mg/L 以下
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	88	62	75	36	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	mg/L	183	118	152	36	500 mg/L 以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	0.6	0.9	36	3 mg/L 以下

47	pH値		7.4	7.1	7.3	36	5.8 以上 8.6 以下
48	味				異常なし	36	異常のないこと
49	臭気				異常なし	36	異常のないこと
50	色度	度	0.5	<0.5	<0.5	36	5 度以下
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	36	2 度以下
*	遊離残留塩素	mg/L	0.7	0.3	0.5	36	0.1 mg/L 以上

(評価) 上記水質検査の結果は、全ての項目において水質基準に適合していました。

(3) 浄水場への入口 1 地点で、県水に含まれる消毒副生成物を対象に検査を行った、水質基準項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	水質基準値
*	水温	℃	28.5	24.3	26.3	9	-
21	塩素酸	mg/L			<0.06	9	0.6 mg/L 以下
23	クロホルム	mg/L	0.020	0.012	0.016	9	0.06 mg/L 以下
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.006	0.003	0.004	9	0.1 mg/L 以下
27	総トリハロメタン	mg/L	0.039	0.024	0.030	9	0.1 mg/L 以下
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.013	0.007	0.010	9	0.03 mg/L 以下
30	ブromホルム	mg/L			<0.001	9	0.09 mg/L 以下
38	塩化物イオン	mg/L	24.4	15.0	18.3	9	200 mg/L 以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	0.7	0.9	9	3 mg/L 以下
47	pH値		7.3	7.0	7.1	9	5.8 以上 8.6 以下
*	遊離残留塩素	mg/L	0.8	0.7	0.8	9	0.1 mg/L 以上

(評価) 上記水質検査の結果は、全ての項目において水質基準に適合していました。

(4) 水道用取水井 34 地点で、地下水を対象に検査(試験)を行った、水質基準項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	(参考)水質基準値 ⁽¹⁾
*	水温	℃	16.9	15.7	16.3	101	-
1	一般細菌	個/mL	42	0	2	101	100 個/mL 以下
2	大腸菌				不検出	237	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003	68	0.003 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005	68	0.0005 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001	68	0.01 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001	68	0.01 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.007	<0.001	0.002	68	0.01 mg/L 以下
8	六価クロム及びその化合物	mg/L			<0.005	68	0.05 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004	101	0.04 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001	68	0.01 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5.94	<0.02	1.02	101	10 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	<0.05	0.08	101	0.8 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1	68	1.0 mg/L 以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0005	<0.0002	<0.0002	101	0.002 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005	101	0.05 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001	101	0.04 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001	101	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001	101	0.01 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001	101	0.01 mg/L 以下
20	ベンゼン	mg/L			<0.001	101	0.01 mg/L 以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.016	<0.005	<0.005	68	1.0 mg/L 以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	<0.02	68	0.2 mg/L 以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.96	<0.03	0.04	68	0.3 mg/L 以下
35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01	68	1.0 mg/L 以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.0	6.6	8.2	101	200 mg/L 以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.310	<0.005	0.027	68	0.05 mg/L 以下
38	塩化物イオン	mg/L	13.9	2.1	4.4	101	200 mg/L 以下
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	126	24	56	101	300 mg/L 以下
40	蒸発残留物	mg/L	240	93	125	101	500 mg/L 以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02	68	0.2 mg/L 以下
42	ジオキシシン	mg/L			<0.000001	68	0.00001 mg/L 以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	68	0.00001 mg/L 以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005	68	0.02 mg/L 以下
45	フェノール類	mg/L			<0.0005	68	0.005 mg/L 以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.2	<0.2	101	3 mg/L 以下
47	pH値		8.3	6.9	7.5	101	5.8 以上 8.6 以下

48	味				異常なし	101	異常のないこと
49	臭気				異常なし	101	異常のないこと
50	色度	度	6.9	<0.5	<0.5	101	5 度以下
51	濁度	度	2.2	<0.1	<0.1	101	2 度以下
*	嫌気性芽胞菌				不検出	136	—

(1)地下水は、浄水処理を行う前の原水であるため水質基準は適用されません。目安として水道水の水質基準を記載しています。(評価)地質が原因である鉄及びその化合物・マンガン及びその化合物が多く検出される地点があります。これらは健康被害を引き起こす物質ではありませんが、水道水を着色させる場合があるため、鉄・マンガン除去装置による除去などの処理を行っています。

(5) 水道用取水井 34 地点で、地下水を対象に検査(試験)を行った、水質管理目標設定項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	目標値
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004	101	0.004 mg/L以下
8	トルエン	mg/L			<0.001	101	0.4 mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001	101	0.3 mg/L以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.001	101	0.02 mg/L以下
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001	101	0.1 mg/L以下
15*	農薬類				0		1 (単位なし)
3)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0005	101	0.05 mg/L以下

(評価) 上記水質試験の結果は、全ての項目において水質管理目標設定項目の目標値を満たしていました。

(6) 配水区域ごとに設けた浄水場から遠い 4 地点の蛇口で検査を行った、水質管理目標設定項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	目標値
1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0015	4	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002	4	0.002 mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.002	4	0.02 mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004	48	0.004 mg/L以下
8	トルエン	mg/L			<0.001	48	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008	4	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	mg/L			<0.05	4	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.002	<0.001	0.001	4	0.01 mg/L以下
14	抱水クロール	mg/L	0.005	0.002	0.004	4	0.02 mg/L以下
16	残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.5	48	1 mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	91	63	75	48	10 mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001	4	0.01 mg/L以下
19	遊離炭酸	mg/L	6.2	5.3	5.7	4	20 mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001	48	0.3 mg/L以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.001	48	0.02 mg/L以下
22	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L	1.5	1.0	1.2	4	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)				<1	4	3 以下
24	蒸発残留物	mg/L	188	119	148	48	30 mg/L以上200mg/L以下
25	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	48	1 度以下
26	pH値		7.6	7.0	7.3	48	7.5 程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.8	-1.5	-1.2	4	-1程度以上とし、極力 0に近づける
28	従属栄養細菌	個/mL	25	0	1	48	2000 個/mL以下
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001	48	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	0.1 mg/L以下
15*	農薬類				0		1 (単位なし)
1)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0005	48	0.05 mg/L以下
2)	アセフェート	mg/L			<0.0008	4	0.006 mg/L以下
3)	ジチオカルバメート系農薬	mg/L			<0.00005	4	0.005 mg/L以下
4)	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	mg/L			<0.0001	4	0.01 mg/L以下
5)	フイプロニル	mg/L			<0.000005	4	0.0005 mg/L以下

* No.15 の内訳は 1) ~ 5) です。

(評価) 腐食性(ランゲリア指数)は、県から購入している県水の水源である河川(利根川・荒川)水質が原因です。

(7) 4ヶ所の浄水場出口 4 地点で検査を行った、水質管理目標設定項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	目標値
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004	48	0.004 mg/L以下
8	トルエン	mg/L			<0.001	48	0.4 mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001	48	0.3 mg/L以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.001	48	0.02 mg/L以下
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001	48	0.1 mg/L以下

15*	農薬類				0		1 (単位なし)
1)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0005	48	0.05 mg/L以下

(評価) 上記水質試験の結果は、全ての項目において水質管理目標設定項目の目標値を満たしていました。

(8) 配水区域の中間地点に設けた任意の3地点の蛇口で検査を行った、水質管理目標設定項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	目標値
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004	36	0.004 mg/L以下
8	トルエン	mg/L			<0.001	36	0.4 mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001	36	0.3 mg/L以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.001	36	0.02 mg/L以下
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001	36	0.1 mg/L以下
15*	農薬類				0		1 (単位なし)
1)	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0005	36	0.05 mg/L以下

(評価) 上記水質試験の結果は、全ての項目において水質管理目標設定項目の目標値を満たしていました。

(9) 配水区域ごとに設けた浄水場から遠い4地点の蛇口で検査を行った、所沢市独自の水質検査結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	目標値*
1	銀	mg/L			<0.05	4	-**
2	バリウム	mg/L			<0.05	4	0.7 mg/L以下
3	モリブデン	mg/L			<0.007	4	0.07 mg/L以下
4	アセトアルデヒド	mg/L			<0.005	4	-**
5	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L			<0.000001	4	-**
6	パーフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.0000012	0.0000011	0.0000012	4	-**

*目標値は水質基準・水質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目として整理された要検討項目の中で定められた値です。

**No.1,4,5,6の目標値は定められていません。

(10) 埼玉県水道水質管理計画の中で検査地点に決められている水道用井戸で検査を行った、水質管理目標設定項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	目標値
1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.0002	2	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002	2	0.002 mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0002	2	0.004 mg/L以下
8	トルエン	mg/L			<0.0002	2	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008	2	0.08 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001	2	0.01 mg/L以下
14	抱水クロラー	mg/L			<0.002	2	0.02 mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.0002	2	0.3 mg/L以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L			<0.0002	2	0.02 mg/L以下
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.0002	2	0.1 mg/L以下
15**	農薬類				0	1	1 (単位なし)
1)	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002	1	0.05 mg/L以下
2)	2,4-D (2,4-PA)	mg/L			<0.0002	1	0.03 mg/L以下
3)	EPN	mg/L			<0.0004	1	0.004 mg/L以下
4)	アシュラム	mg/L			<0.009	1	0.9 mg/L以下
5)	イソキサチオン	mg/L			<0.00005	1	0.008 mg/L以下
6)	イソフェンホス	mg/L			<0.00001	1	0.001 mg/L以下
7)	イソプロチオラン (IPT)	mg/L			<0.003	1	0.3 mg/L以下
8)	イプロベンホス (IBP)	mg/L			<0.0009	1	0.09 mg/L以下
9)	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003	1	0.03 mg/L以下
10)	エトシニアゾール (エクロメゾール)	mg/L			<0.0004	1	0.004 mg/L以下
11)	カフェンストール	mg/L			<0.00008	1	0.008 mg/L以下
12)	カルボフラン	mg/L			<0.00005	1	0.005 mg/L以下
13)	キャブタン	mg/L			<0.003	1	0.3 mg/L以下
14)	クロルピリホス	mg/L			<0.0001	1	0.003 mg/L以下
15)	クロタロニル (TPN)	mg/L			<0.0005	1	0.05 mg/L以下
16)	ジクロルボス (DDVP)	mg/L			<0.00008	1	0.008 mg/L以下
17)	ジチオピル	mg/L			<0.00009	1	0.009 mg/L以下
18)	シマジン (CAT)	mg/L			<0.00003	1	0.003 mg/L以下
19)	ジメタメリン	mg/L			<0.0002	1	0.02 mg/L以下
20)	ダイアジン	mg/L			<0.00003	1	0.003 mg/L以下

21)	チオベンカルブ	mg/L			<0.0002	1	0.02 mg/L以下
22)	トリクロピル	mg/L			<0.00006	1	0.006 mg/L以下
23)	トリクロルホン (DEP)	mg/L			<0.00005	1	0.005 mg/L以下
24)	ナプロパミド	mg/L			<0.0003	1	0.03 mg/L以下
25)	ピリパチカルブ	mg/L			<0.0002	1	0.02 mg/L以下
26)	フェントロチオン (MEP)	mg/L			<0.0001	1	0.01 mg/L以下
27)	フェノブカルブ (BPMC)	mg/L			<0.0003	1	0.03 mg/L以下
28)	ブタミホス	mg/L			<0.0002	1	0.02 mg/L以下
29)	プレチラクロール	mg/L			<0.0005	1	0.05 mg/L以下
30)	プロピサミド	mg/L			<0.0005	1	0.05 mg/L以下
31)	プロモブチド	mg/L			<0.001	1	0.1 mg/L以下
32)	ペンシクロン	mg/L			<0.001	1	0.1 mg/L以下
33)	ベンタゾン	mg/L			<0.002	1	0.2 mg/L以下
34)	ペンデメタリン	mg/L			<0.003	1	0.3 mg/L以下
35)	ベンフルラリン (ベスロジン)	mg/L			<0.0001	1	0.01 mg/L以下
36)	メクロップ (MCPP)	mg/L			<0.0005	1	0.05 mg/L以下
37)	メタラキシル	mg/L			<0.0006	1	0.06 mg/L以下
38)	メチダチオン (DMTP)	mg/L			<0.00004	1	0.004 mg/L以下
39)	メチルタイムロン	mg/L			<0.0003	1	0.03 mg/L以下
40)	メプロニル	mg/L			<0.001	1	0.1 mg/L以下
41)	モリネート	mg/L			<0.00005	1	0.005 mg/L以下

** No.15 の内訳は 1) ~ 41) です。

(評価) 上記水質試験の結果は、全ての項目において水質管理目標設定項目の目標値を満たしていました。

(11)地下水を浄水場に集めた4地点で検査を行った、水質管理目標設定項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	目標値
15*	農薬類				0	4	1 (単位なし)
1)**	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			<0.0005	101	0.05 mg/L 以下
2)	EPN	mg/L			<0.00004	4	0.004 mg/L 以下
3)	アトラジン	mg/L			<0.0001	4	0.01 mg/L 以下
4)	アラクロール	mg/L			<0.0003	4	0.03 mg/L 以下
5)	イソブロカルブ	mg/L			<0.0001	4	0.01 mg/L 以下
6)	イソプロチオラン (IPT)	mg/L			<0.003	4	0.3 mg/L 以下
7)	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003	4	0.03 mg/L 以下
8)	エデイフェンホス	mg/L			<0.00006	4	0.006 mg/L 以下
9)	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008	4	0.08 mg/L 以下
10)	エトリジアゾール (エクロメゾール)	mg/L			<0.00004	4	0.004 mg/L 以下
11)	カフェンストール	mg/L			<0.00008	4	0.008 mg/L 以下
12)	キャプタン	mg/L			<0.003	4	0.3 mg/L 以下
13)	クロタロニル (TPN)	mg/L			<0.0005	4	0.05 mg/L 以下
14)	ジクロベニル	mg/L			<0.0003	4	0.03 mg/L 以下
15)	ジクロルボス (DDVP)	mg/L			<0.00008	4	0.008 mg/L 以下
16)	ジスルホトン	mg/L			<0.00004	4	0.004 mg/L 以下
17)	ジチオピル	mg/L			<0.00009	4	0.009 mg/L 以下
18)	シマジン (CAT)	mg/L			<0.00003	4	0.003 mg/L 以下
19)	ジメエート	mg/L			<0.0005	4	0.05 mg/L 以下
20)	ジメピペレート	mg/L			<0.00003	4	—***
21)	ダイアジノン	mg/L			<0.00003	4	0.003 mg/L 以下
22)	チオベンカルブ	mg/L			<0.0002	4	0.02 mg/L 以下
23)	テルブカルブ	mg/L			<0.0002	4	0.02 mg/L 以下
24)	トリフルラリン	mg/L			<0.0006	4	0.06 mg/L 以下
25)	ナプロパミド	mg/L			<0.0003	4	0.03 mg/L 以下
26)	ピリパチカルブ	mg/L			<0.0002	4	0.02 mg/L 以下
27)	ピロキノン	mg/L			<0.0004	4	0.05 mg/L 以下
28)	フェントロチオン (MEP)	mg/L			<0.0001	4	0.01 mg/L 以下
29)	フェノブカルブ (BPMC)	mg/L			<0.0003	4	0.03 mg/L 以下
30)	フェントエート	mg/L			<0.00007	4	0.007 mg/L 以下
31)	フサライド	mg/L			<0.001	4	0.1 mg/L 以下
32)	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002	4	0.02 mg/L 以下
33)	プレチラクロール	mg/L			<0.0005	4	0.05 mg/L 以下
34)	プロピサミド	mg/L			<0.0005	4	0.05 mg/L 以下
35)	プロモブチド	mg/L			<0.001	4	0.1 mg/L 以下
36)	ペンデメタリン	mg/L			<0.003	4	0.3 mg/L 以下

37)	ベンフルリン(ペスロジン)	mg/L			<0.0001	4	0.01 mg/L 以下
38)	メタラキシル	mg/L			<0.0006	4	0.06 mg/L 以下
39)	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004	4	0.004 mg/L 以下
40)	メチルダィムロン	mg/L			<0.0003	4	0.03 mg/L 以下
41)	メフェナセット	mg/L			<0.0002	4	0.02 mg/L 以下
42)	メプロニル	mg/L			<0.001	4	0.1 mg/L 以下
43)	モリネート	mg/L			<0.00005	4	0.005 mg/L 以下

* No.15 の内訳は 1) ~ 43) です。

** 各取水井で行った(5)の表の結果を、重複して記載しています。

*** H30.4.1 より対象リストから削除されたため、目標値はありません。

(評価) 上記の農薬 43 種は、水道用井戸の地下水から検出されていません。

3. 水道用薬品の検査

4ヶ所の浄水場で使用中の水道用薬品(次亜塩素酸ナトリウム溶液)を対象に検査を行った、水道用薬品の評価項目の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	基準値
1	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.00003	8	0.0003 mg/L以下
2	水銀及びその化合物	mg/L			<0.000005	8	0.00005 mg/L以下
3	セレン及びその化合物	mg/L			<0.0001	8	0.001 mg/L以下
4	鉛及びその化合物	mg/L			<0.0001	8	0.001 mg/L以下
5	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.0001	8	0.001 mg/L以下
6	六価クロム及びその化合物	mg/L			<0.0005	8	0.005 mg/L以下
7	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.0001	8	0.001 mg/L以下
8	臭素酸	mg/L			<0.0005	8	0.005 mg/L以下
9	亜塩素酸	mg/L			<0.005	8	0.6 mg/L以下
10	塩素酸	mg/L	0.110	0.032	0.062	8	0.4 mg/L以下

設定最大注入率 10mg/L で測定

(評価) 上記水質検査の結果は、全ての項目において水道用薬品の評価基準に適合していました。

4. 水道用地下水の放射性物質検査

地下水を浄水場に集めた 1 地点で検査を行った、放射性物質の結果

No.	項目名	単位	最大値	最小値	平均値	回数	目標値
1	放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg			不検出*	4	-
2	放射性セシウム (セシウム134,137の合計)	Bq/kg			不検出*	4	10

*不検出とは測定機器の検出限界濃度以下で検出されなかったという意味です。検出限界濃度は機器の測定条件によって異なります。また、機器の測定条件が同一であっても、試料ごとにバックグラウンドの値が異なるため、ばらつきがあります。(検出限界濃度は、ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137 のそれぞれについて 0.5 Bq/kg 以下となっています。)

(評価) 上記水質試験の結果は、食品衛生法に基づく飲料水の放射性セシウムの基準値から厚生労働省が定めた、水道水中の放射性物質に係る管理目標値を満たしていました。

5. 異常時の臨時検査

県水が原因の異常は見られず、配水区域内の広範囲にわたる濁りが発生しなかったため、水道水の臨時検査は行っておりません。また、柳瀬・城地区での配水管布設替え工事による濁りが発生した際は、濁度が正常値に戻るまで排水を行いました。

なお東部浄水場送水ポンプ点検整備及び、西部浄水場系の水道用取水井 2 か所の清掃後に水質検査を実施し、整備・清掃による水質異常がないことを確認しています。