

## 所沢市保健所整備基本設計業務委託 公募型プロポーザル 技術提案書に関する質疑及び回答

※事業者特定を避けるため、質問の表現は一部修正しています。また、重複する意見は集約しています。

No.	対象書類	該当頁	質疑	回答	回答公表日
1	その他	—	「所沢市保健所設置基本計画」のP8において、「所沢市保健所の設置に当たっては、所沢市保健センターが担ってきた保健衛生業務を一体的に運営することを基本とし、(中略)保健衛生サービスを提供します。」等と記載があります。 技術提案書作成にあたり所沢市保健センターの現況を参考にしたいと考えていますが、見学の機会を設ける予定はありますか。	希望者に対して、見学の機会を設ける用意があります。なお、保健センター運営における安全管理の都合により、見学の受け入れが可能な日時や、見学可能な施設エリアを限らせていただきます。 見学日程は、1月21日(水)、1月27日(火)、1月29日(木)(全日午後のみ)を予定しております。日程は都合により変更となる場合があります。 見学募集の詳細は、1月15日(木)に当市ホームページに掲載する予定です。	1月8日
2	その他	—	本計画建物の運用時間をご教示下さい。 また、夜間利用の有無をご教示下さい。	保健所の一般向けの開庁時間は市役所本庁舎と同じ想定です。(令和8年2月現在、8:30~17:15) 夜間利用は職員による時間外勤務利用を想定しています。	2月17日
3	その他	—	現保健センターの年間光熱水使用量および費用が分かる資料があればご提供願います。	令和6年度における保健センター建物全体の光熱水費は22,808,029円です。(令和6年度決算書P227記載)	2月17日
4	様式14-1 様式14-2	—	枠の大きさについて、左側は綴じ代として20mm程度の余白を設け、右側と上下の余白は10mm程度としてよろしいでしょうか。	ご提案の枠の大きさにしていただいて結構です。	2月17日
5	所沢市保健所整備基本設計業務委託特記仕様書(案)	P4	調整交付金や公的補助事業の補助金等について、取得を想定しているものがありましたらご教示下さい。	現時点での想定はありませんが、基本計画P32に記載のとおり、有利な財源の活用について情報収集を行っていきます。	2月17日

## 所沢市保健所整備基本設計業務委託 公募型プロポーザル 技術提案書に関する質疑及び回答

※事業者特定を避けるため、質問の表現は一部修正しています。また、重複する意見は集約しています。

No.	対象書類	該当頁	質疑	回答	回答公表日
6	所沢市保健所設置基本計画	P6	プロポーザルの特記仕様書には、バイオセーフティレベル(BSL)2に該当する施設の検討と記載がございます。しかし、基本計画書の6ページ目、保健所が実施する試験検査業務の微生物検査(対人検査)には、HIVが検査内容に含まれています。一般的にHIVはバイオセーフティレベル(BSL)3に該当する病原体であることから、今回の要求諸室である微生物検査(対人検査)室はバイオセーフティレベル(BSL)3に該当する施設とする必要はないのでしょうか。	性感染症事業の検体を扱う検査室について、培養、濃縮操作を行わない想定であるためBSL2として提案してください。	2月17日
7	所沢市保健所設置基本計画	P6	基本計画書の6ページ目、保健所が実施する試験検査業務、検査希望者等にHIVや梅毒等の微生物検査(対人検査)を行う旨が記載されていますが、微生物検査(対人検査)室には検査希望の被検者が立入ると考えてよろしいのでしょうか。	採血室は別に設けるため、被験者が試験検査エリアに立ち入ることはありません。基本計画P12も併せて参照してください。	2月17日
8	所沢市保健所設置基本計画	P12	微生物検査室は対人検査用と対物検査用として、2部屋必要でしょうか。	微生物検査室は、対象ごとに特性が異なるためそれぞれ別に整備することを想定しています。基本計画P6の表も併せて参照してください。	2月17日
9	所沢市保健所設置基本計画	P12	必要となる諸室について例が記載されていますが、想定されている諸室のリストがあればご教示ください。	現時点で想定している諸室は基本計画P12に記載しているものとなります。	2月17日
10	所沢市保健所設置基本計画	P15	敷地前面道路側のインフラ状況がわかる資料がございましたらご教示願います。	現時点で提供できる資料はございません。電気・ガス・水道・下水道については整備されていることを前提にご提案ください。	2月17日

## 所沢市保健所整備基本設計業務委託 公募型プロポーザル 技術提案書に関する質疑及び回答

※事業者特定を避けるため、質問の表現は一部修正しています。また、重複する意見は集約しています。

No.	対象書類	該当頁	質疑	回答	回答公表日
11	所沢市保健所設置基本計画	P15,16	本計画にあたり、隣接する生涯学習センター敷地と本計画敷地は分筆されることを考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、今後、分筆を行うことを想定しています。	2月17日
12	所沢市保健所設置基本計画	P17	基本計画において、施設整備の基本的な考え方や機能のイメージは理解できましたが、新しい保健所を整備するにあたり、特に優先すべき重要な機能や考え方がございましたらご教示ください。	基本計画P17に記載の「施設整備の基本的な考え方」を中心に、基本理念・基本方針に基づき整備を行います。	2月17日
13	所沢市保健所設置基本計画	P21	検診車は何台必要でしょうか。また、幅・長さ・高さをご教示ください。	がん検診車は同時に最大3～4台駐車することを想定しています。保健所の駐車場に検診車が入り、市民が受診のため来所する前提で設備を確保します。なお、一部のバスは外部電源が必要です。(単相三線式60A・200V) 最大値は全長約12m、全幅約2.5m、全高3.7m、重量約19tです。	2月17日
14	所沢市保健所設置基本計画	P21	検診が無い時に検診車を駐車しておく駐車場または車庫は必要でしょうか。	市の所有車両ではありませんので、不要です。	2月17日

## 所沢市保健所整備基本設計業務委託 公募型プロポーザル 技術提案書に関する質疑及び回答

※事業者特定を避けるため、質問の表現は一部修正しています。また、重複する意見は集約しています。

No.	対象書類	該当頁	質疑	回答	回答公表日
15	所沢市保健所設置基本計画	P21	駐車場における一般用70台のうち、職員用・来場者用の内訳の想定がございましたら、ご教示願います。	職員用駐車場を設ける想定はございません。	2月17日
16	所沢市保健所設置基本計画	P21	駐車台数の指定はありますが、駐輪場・バイク置場の台数の想定はありますでしょうか。	駐輪場・バイク置場は設置予定ですが、現時点では台数の想定はございません。	2月17日
17	所沢市保健所設置基本計画	P14	基本計画書の14ページ目、動物愛護センターの【必要となる諸室・設備の例】に事務室がございません。動物愛護センター内に管理室や事務室は必要ないのでしょうか。それとも動物愛護センターに勤務する職員や獣医師は普段は保健所の方で業務しており、必要に応じて動物愛護センターの方にその都度来るのでしょうか。	動物愛護センターの事務室については、基本的には課の一部として保健所内に配置する想定ですが、動物愛護センター内でのPC作業等も少なからず想定されます。 このため動物愛護センター内にも最低限の事務室スペースは必要であろうと考えていますが、豊かな発想で技術提案をお示しください。 なお、基本計画書P14の「必要となる諸室・設備の例」には、あくまでも一部の例示をしたものであり、これら以外にも必要な諸室・設備はあるものと考えます。	2月24日